



※基礎については告示第1347号による  
 ※防壁・金物についてはN値計算にて検討済  
 ※延焼ライン内の外壁は防火サイディング壁 (PC030BE-9201) とする

階 段			
階段巾	蹴上	路面	手摺
750mm以上	230mm以下	150mm以上	出巾100mm以下
内 装 制 限			
OK: 壁・天井PBT=12.5下地付吸付 (DM-0410) 同等品以上			
ガスレンジから側方・後方15cm, 上方100cm以内の壁・天井は消防庁指定のものとする			
準防火地域の防火制限			
(防)	法2条9号の2口による防火設備 (ガス2口+スリット2口)		
屋根: ガルバリウム鋼板(告示第1400号)			
外壁: 防火サイディング (PC030BE-9201)			
内壁: PBT=9.5以上+ビニール吸付			
軒裏: サイディング張 (FO45RS-9122)			
破風・鼻端: サイディング張 (PC030BE-9201)			
凡 例			
⊗	通し柱 120×120		
⊠	管柱 120×120 05×105		
柱脚→柱頭	筋違 45×90		
⊗	筋違 45×90タスキ掛け		
—	構造用合板		
⓪	ドア下部1cm以上のアンダーカット又は、100cm以上のガラリ		
⇒	換気扇 台所: 250φFD付 その他: 100φVC防火型付		
⇨	給気孔 100φVC防火型付		
⇨	24時間換気		
⊙	住宅用火災報知器		
⊗	消火器 ABC粉末10型		
●	読書灯		
□	壁掛け通気		

工事名称 貸 寄 宿 舎 新 築 工 事  
 〒243-0206 神奈川県厚木市下川入1095  
 二級建築士事務所 神奈川県知事登録第19029号  
 市木 豊 監 査 人  
 新 築 計 画 監 査 人

消火器 ABC10型 消火器を各階の各廊下の歩行距離20m以内の設置?  
 〇 2030415cm以内の壁等は不燃材で、その他は防火?  
 〇 入居者 7人 管理 1人  
 〇 消防法施行令の二階25.2cmの天井高は、防火構造の天井高に準ずる

〇 非常照明  
 〇 非常照明 (114cm以内)  
 〇 非常照明 (114cm以内)  
 〇 非常照明 (114cm以内)