

【別紙 1】

グループホームわかば寮スプリンクラー設置工事 仕様書

令和 7 年 9 月 5 日
社会福祉法人紅梅会
理事長 土屋 宏

1. 履行場所 名称：わかば寮
 住所：神奈川県厚木市上荻野 875 番地 2
2. 工期 契約日から令和 8 年 1 月 31 日(土)まで
3. 建物概要 木造ガルバニウム葺き 2 階建て
 建築面積：102.68 m²
 延床面積：205.36 m²
4. 要求仕様
 - (1) 特定施設水道連結型スプリンクラー設備（湿式）一式（消火ポンプユニット基礎工事、電源工事、水道工事を含む）とすること。
 - (2) 別紙、平面図等を参考に必要な設備を設置すること。
 - (3) 併設する火災報知器設備と連動する設備とすること。
 - (4) 各種工事の施工にあたっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。
 - (5) 事前に所轄の消防署と協議し許可を受けた後に着工すること。
 - (6) 工事完了後、消防署による消防検査を受けて検査済証の発行を受けること。
※消防法第 17 条の技術上の基準に適合していることを証明する検査済証
 - (7) スプリンクラー設備設置状況を明らかにした図面を提出すること。
 - (8) スプリンクラー設備工事にあたり、工事の途中経過・完了の写真を提出すること。